

遂溪县 300MW/600MWH 新型储能示范项目配套 220kV 送出线路工程 社会稳定风险分析信息公示

根据国家发改委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》(发改投资〔2012〕2492号)、《湛江市重大固定资产投资项目社会稳定风险评估管理工作》(湛发改重点〔2019〕489号)等文件有关要求,遂溪县300MW/600MWH 新型储能示范项目配套 220kV 送出线路工程需开展社会稳定风险分析工作。为更好的开展社会稳定风险分析工作,了解各利益相关方的意愿与诉求,切实维护群众利益,现对该项目概况进行公示,征求公众对该项目的意见和建议。

一、项目简介

项目名称:遂溪县 300MW/600MWH 新型储能示范项目配套 220kV 送出线路工程

建设单位:湛江市泽晟科技有限责任公司

线路起讫点:起自遂溪县 300MW/600MWH 新型储能示范项目 220kV 储能升压站,迄于 220kV 醒狮变电站。

建设内容:本工程自 220kV 储能升压站起新建一回 220kV 线路至 220kV 醒狮站,线路全长约 9.1km,线路曲折系数约 1.42,全线采用单回路架设。

导线采用双分裂 2*JL/LB20A-630/45 型铝包钢芯铝绞线,地线采用 2 根 48 芯 OPGW 光缆。

二、征求公众意见范围及主要事项

1、征求公众意见内容

包括对建设项目是否支持;建设项目对您生活的影响;项目建设对当地环境的影响;项目建设对当地经济的影响;对项目建设的建议和要求等。

2、注意事项

- (1) 公众在提出意见时,应本着客观、公正的原则;
- (2) 对项目建设如有较大异议或持反对意见,请在公示期间向建设单位或社会稳定风险分析单位工作人员提出;
- (3) 为了更好的进行意见反馈,请留下您的具体联系方式。

三、公示期

2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 9 日（7 个工作日）。

四、公众提出意见的主要方式

公众可通过电话、信函、电子邮件等形式向建设单位或咨询单位提出意见。

五、联系方式

建设单位联系人：王先生

联系电话：17876728967

邮寄地址：遂溪县黄略镇高碧村八队 310 号第二层(黄略供销社大楼南侧)

邮政编码：524335

报告编写单位联系人：梁文雅

联系电话：19124987779

邮箱：1428961694@qq.com

